



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.  
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011  
Notified Body N°0987

## ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/346-347-348/23/CPR/---

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

### RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORTS N°. 346.ODC0050/23 - N°. 347.ODC0050/23 - N°. 348.ODC0050/23

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of  
**ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A.**

Via Acquaviva, 18 - 26100 CREMONA (CR) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material  
**ARVCOATED STANDARD**

(Spessore e peso della vernice / Thickness and weight of the paint : 25 µm - 31.81÷41.25 g/m<sup>2</sup>)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material

Lastre metalliche (acciaio zincato) preverniciate su un lato e grigio chiaro sull'altro.  
Metallic sheets (galvanized steel) prepainted on a side and light grey on the other side.

METODI DI PROVA / Test methods : **UNI EN ISO 1716: 2018** and **UNI EN 13823:2020**

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard : N/A

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard : **UNI EN 13501-1: 2019**

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests  
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

**A1**

La classificazione sopra riportata è **valida per tutti i codici con contenuto organico non superiore a 89%**  
The above reported classification **is valid for all the codes with an organic content not higher than 89%**

e per la seguente applicazione effettiva:

**Elementi posti a parete / soffitto in contatto con substrato di Euroclasse A1 o A2 (EN 13238)**

**- Non strutturali - lato attacco fiamma: superficie verniciata.**

and for the following actual end use:

**Wall / ceiling parts in contact with a substrate in Euroclass A1 or A2 (EN 13238)**

**- Non structural - flame attack side: painted surface.**

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento. / The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 03/04/2023

Il Responsabile Certificazione  
The Certification Manager

Il Direttore del Laboratorio  
The Director of the Laboratory

Valid until: 02/04/2028

David Borsini

Luca Ermini

**Note:** Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti dei materiali, la denominazione commerciale, i dati del Richiedente, le modalità e/o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'intestatario richiedere un aggiornamento del documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova non hanno scadenza. Il Laboratorio richiede il rinnovo dalla Attestazione una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

**Note:** This document will lose validity as a result of any changes regarding the components of the materials, the trade name, the data of the Sponsor, mode and/or place of production, regulation updates, an so on. It will be care of the Applicant to require an update of the document. Please note that if not explicitly stated in the Product Standard to which the tests relate the Test Reports do not expire. The Laboratory may request at the renewal of the Attestation a verification to confirm the results obtained.

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

