



## ATEST HIGIENICZNY

BK/W/1027/01/2019

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury stalowe ocynkowane spawane okrągłe do spawania i gwintowania o średnicach 17.2 -114.3**

Zawierający / containing: stal, powłokę cynkową

Przeznaczony do / destined: stosowania w systemach do przesyłania, magazynowania i odprowadzania wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products

Wytwórca / producer:

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.  
26100 Cremona  
Via Acquaviva, 3, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.  
26-100 Cremona  
Via Acquaviva, 3, Włochy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.08.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.08.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 sierpnia 2019

The date of issue of the certificate: 20th August 2019

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. Maciej Soska*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH