



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-7301CO0079

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Product Category <i>Produktart</i>	stainless tubes: stainless steel tube (7301)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	stainless steel tube (1.4521)
Model <i>Modell</i>	Edelstahlrohr "ILTA INOX"
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 18642751 from 30.08.2017 (TSZ) supplement test: 2591300 from 25.11.2016 (TSZ) type testing: 2396986 from 07.10.2015 (TSZ) type testing: 1939985 from 04.02.2013 (TSZ) type testing: 2051572 from 02.10.2013 (TSZ)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004)

Date of Expiry / File No. 04.02.2023 / 18-0032-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

19.02.2018 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
<i>Typ</i>	<i>Technische Daten</i>	<i>Bemerkungen</i>
Edelstahlrohr "ILTA INOX"	manufacturing group: 12 - 323,9 mm	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

tested diameter: 15,0 x 1,00 mm, 18,0 x 1,00 mm, 22,0 x 1,20 mm, 28,0 x 1,20 mm, 35,0 x 1,50 mm, 42,0 x 1,50 mm and 54,0 x 1,50 mm



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7301CO0079
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Vertreiber <i>distributor</i>	ILTA INOX S.P.A. Strada Statale 45, I-26010 Robecco d'Oglio (CR)
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohr aus nichtrostendem Stahl (1.4521)
Modell <i>model</i>	Edelstahlrohr "ILTA INOX"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 18642751 vom 30.08.2017 (TSZ) Ergänzungsprüfung: 2591300 vom 25.11.2016 (TSZ) Baumusterprüfung: 2396986 vom 07.10.2015 (TSZ) Baumusterprüfung: 1939985 vom 04.02.2013 (TSZ) Baumusterprüfung: 2051572 vom 02.10.2013 (TSZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.02.2023 / 18-0032-WNV

700281-01-A-DE

19.02.2018 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Edelstahlrohr "ILTA INOX"	Fertigungsgruppe: 12,0 bis 323,9 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

geprüfte Abmessung: 15,0 x 1,00 mm, 18,0 x 1,00 mm, 22,0 x 1,20 mm, 28,0 x 1,20 mm, 35,0 x 1,50 mm, 42,0 x 1,50 mm und 54,0 x 1,50 mm